



**Data raport: 22.07.2017**

*Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.*

*Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti*

*Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00*

*Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881*

*Numar de ordine: J40/7403/1998*

*Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București*

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Ref: Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

**Eveniment important de raportat:**

**Deconectarea automata a Unitatii 2 CNE Cernavoda de la SEN**

SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata de 22 iulie 2017, din cauza reparației unui tranzient in partea clasica a centralei.

Unitatea 2 a fost reconectata la SEN in seara de 21 iulie 2017 dupa o deconectare automata cauzata tot de un tranzient in partea clasica a centralei in data de 20 iulie 2017.

Specialistii CNE Cernavoda investigheaza, cu sprijinul fabricantului acestuia, soft-ul care genereaza tranzientul pentru a elimina aparitia acestuia si, implicit, deconectarea de la SEN.

Deconectarea Unitatii 2 de la SEN se explica prin faptul ca reactoarele nucleare sunt programate, prin proiect, sa se deconecteze automat chiar si in cazul unui tranzient aferent unui soft din partea clasica a centralei.

Dupa identificarea cauzei si remedierea situatiei, Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi reconectata la SEN.

**Aparitia unor tranzienti la partea clasica a centralei nu implica niciun impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populației și mediului înconjurător, sistemele centralei funcționand in conformitate cu proiectul, ceea ce explica deconectarea automata a reactorului de la SEN.**

Daniela Lulache  
Director General